中国石化工程建设有限公司
SINOPEC ENGINEERING INCORPORATION

编号(NO.)：112500IN-RQ04-1311B-M

修改(REV.)：0

业主文件号：42718-04DD-105000IN-RQ04-1311B-M

华锦联合石化
精细化工及原料工程项目

370 万吨/年柴油加氢裂化装置

（含 70 万吨/年轻石正异构分离单元）

高压浮筒液位变送器询价书

推荐的否决项条款

3							
2							
1							
0	2024.5.9	AFC	李建				
修改 REV.	日期 DATE	说明 DESCRIPTION	编制 PREPATED BY	校核 CHECKED BY	审核 APPROVED BY		批准 ISSUED FOR APPROVAL

未经SEI书面许可，不得以任何方式复制或用于与本项目无关的其它用途。
DO NOT REPRODUCE OR EMPLOY FOR OTHER PURPOSES OTHER THAN THIS PROJECT WITHOUT WRITTEN CONSENT FROM SEI.

重要条款（参数）已经加注星号“★”并在下面列出，卖方的技术报价如不满足任一带星号“★”的条款（参数）将被视为不满足招标文件实质性要求，并导致投标被否决。评标依据条款（参数）已经加注“▲”并在下面列出，卖方的技术报价如不满足五项及以上带 “▲”的条款（参数）将被视为不满足招标文件实质性要求，并导致投标被否决。

“★”条款

1. 卖方投标的产品**必须**有近年来，在中国境内 2 个及以上炼化装置中同类工况下 2 年以上良好运行的应用业绩。
2. 卖方**必须**提供合同复印件予以证明，合同内容至少包括：项目及装置名称、产品型号及数量、签署盖章页等。合同复印件不清晰或不提供均视为无效业绩。
3. 卖方投标产品的型号**必须**与上述提供的成功应用业绩中的产品一致或等同。卖方投标的进口产品**必须**具有原产地商会证明文件。
4. 产品制造商**必须**在中国具有技术支持和维护服务能力，并在报价文件中具体说明。
5. 卖方**必须**提供产品制造商的 GB/T 19001-2016/ISO-9001-2015 认证证书、防爆电子式仪表的国家授权防爆认证机构颁发的《产品防爆合格证》。国家授权防爆认证机构包括 NEPSI、CQST 和 PCEC，也包括由国家认证认可监督管理委员会授权的国际权威认证机构，如：IECEx、ATEX 等。仪表规格书中有 SIL 等级要求的仪表，卖方必须提供 SIL 证书。
6. 卖方投标文件与本询价书的工作范围（本目录 1.1）、技术规定（本目录 2.1）、技术要求（本目录 2.3）、卖方技术报价书内容规定（本目录 2.4）以及仪表规格书和/或仪表数据表的要求有偏差时，**必须**在投标文件中所附的偏差表中逐一列出。对于偏差表的每个偏差项，卖方必须注明买方可接受的替代方案。卖方**必须**在投标文件中承诺，未列在偏差项中的内容视为完全满足本询价书要求。

“▲”条款

无

未经SEI书面许可，不得以任何方式复制或用于与本项目无关的其它用途。
DO NOT REPRODUCE OR EMPLOY FOR OTHER PURPOSES OTHER THAN THIS PROJECT WITHOUT WRITTEN CONSENT FROM SEI.