编号(NO.)：112900IN-RQ04-1311A-M

修改(REV.)：0

# 华锦联合石化

# 精细化工及原料工程项目

## 500 万吨/年渣油加氢装置

## 高压浮筒液位变送器询价书

## 推荐的否决项条款

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | |
| 0 | 2024.3.25 | | | | | | |
| 修改<br>REV. | 日期<br>DATE | 说明<br>DESCRIPTION | 编制<br>PREPATED BY | 校核<br>CHECKED BY | 审核<br>APPROVED BY | | 批准<br>ISSUED FOR APPROVAL |

未经SEI书面许可，不得以任何方式复制或用于与本项目无关的其它用途。
DO NOT REPRODUCE OR EMPLOY FOR OTHER PURPOSES OTHER THAN THIS PROJECT WITHOUT WRITTEN CONSENT FROM SEI.

重要条款（参数）已经加注星号“★”并在下面列出，卖方的技术报价如不满足任一带星号“★”的条款（参数）将被视为不满足招标文件实质性要求，并导致投标被否决。评标依据条款（参数）已经加注“▲”并在下面列出，卖方的技术报价如不满足五项及以上带 “▲”的条款（参数）将被视为不满足招标文件实质性要求，并导致投标被否决。

“★”条款

1. 卖方投标的产品**必须**有近年来，在中国境内 2 个及以上炼化装置中同类工况下 2 年以上良好运行的应用业绩。
2. 卖方**必须**提供合同复印件予以证明，合同内容至少包括：项目及装置名称、产品型号及数量、签署盖章页等。合同复印件不清晰或不提供均视为无效业绩。
3. 卖方投标产品的型号**必须**与上述提供的成功应用业绩中的产品一致或等同。卖方投标的进口产品**必须**具有原产地商会证明文件。
4. 产品制造商**必须**在中国具有技术支持和维护服务能力，并在报价文件中具体说明。
5. 卖方**必须**提供产品制造商的 GB/T 19001-2016/ISO-9001-2015 认证证书、防爆电子式仪表的国家授权防爆认证机构颁发的《产品防爆合格证》及买方要求提供的其它认证证书。国家授权防爆认证机构包括 NEPSI、CQST 和 PCEC，也包括由国家认证认可监督管理委员会授权的国际权威认证机构，如：IECEx、ATEX 等。仪表规格书中有 SIL 等级要求的仪表，卖方**必须**提供 SIL 证书。
6. 卖方投标文件与本询价书的工作范围（本目录 1.1）、技术规定（本目录 2.1）、技术要求（本目录 2.3）、卖方技术报价书内容规定（本目录 2.4）以及仪表规格书和/或仪表数据表的要求有偏差时，**必须**在投标文件中所附的偏差表中逐一列出。对于偏差表的每个偏差项，卖方必须注明买方可接受的替代方案。卖方**必须**在投标文件中承诺，未列在偏差项中的内容视为完全满足本询价书要求。

“▲”条款

无

未经SEI书面许可，不得以任何方式复制或用于与本项目无关的其它用途。
DO NOT REPRODUCE OR EMPLOY FOR OTHER PURPOSES OTHER THAN THIS PROJECT WITHOUT WRITTEN CONSENT FROM SEI.